


شرکت توزیع نیروی برق شیراز (سهامی خاص)

شماره ثبت ۶۷۵۷
شماره ملی ۱۰۵۲۰۱۹۲۷۱۶



شماره: ۹۸۳۶/۶ تاریخ: ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ پیوست:

ما راه امام و شهدا را ادامه می دهیم و با افزایش کارآمدی در خدمت رسانی به مردم در مسیر تعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی گام بر می داریم.

به : شرکت توانیر - معاون محترم هماهنگی توزیع
موضوع : رعایت ایمنی در نقطه تحویل انرژی

با سلام

احتراماً با عنایت به اینکه در زمان اجرای پروژه های تبدیل سیم به کابل خودنگهدار ، تعویض کنتور ، اصلاح یا تعویض کابل سرویس انشعاب و حتی در فعالیتهای ایمنی امکان جابجا شدن ترتیب اتصال فاز و نول مشترک وجود دارد و در صورت جابجا شدن فاز و نول ، در زمان سرویس کولر یا سایر کارهای تعمیراتی بعد از نقطه تحویل انرژی احتمال بروز حوادث برای مشترک یا برقکاران ساختمانی افزایش می یابد. لذا این شرکت بمنظور بررسی صحت اتصال فاز و نول مشترکین تک فاز ، پس از برگزاری دوره های آموزشی و تأمین فاز متر و تستر ولتاژ غیر تماسی برای مأمورین تشخیص تا کنون تعداد ۸۸۲۱۲۴ انشعاب تک فاز را تست نموده که تعداد ۱۴۸۸۰ انشعاب با ترتیب اتصال فاز و نول نامنطبق و نا ایمن کشف و پس از انجام تست مجدد و حصول اطمینان از صحت تست اولیه و گزارش مأمور تشخیص ، ترتیب اتصال فاز و نول مشترک اصلاح گردیده است. ضمن اینکه بمنظور افزایش ایمنی شهروندان در انشعابات تک فاز جدید به جای فیوز های تک پل از کلید دوپل P+N استفاده می گردد و کلیه پیمانکاران و گروه های اجرایی که به هر نحو بر روی کنتور یا کابل سرویس انشعاب فعالیتی انجام می دهند ملزم به انجام تست فاز و نول مشترک و ثبت و نگهداری سوابق آن می باشند. خواهشمندم در صورت صلاحدید دستور فرمایید این تجربه به سایر شرکت های توزیع اطلاع رسانی گردد تا در راستای پیشگیری از حوادث شهروندی گامی هر چند کوچک برداشته شود.

جلال زراعت پناه
مدیر عامل

از ا



شیراز - میدان آزادی ، خیابان جهاد سازندگی ، نبش کوچه ۲ - تلفن: ۰۵۱۰۲۲۷۲۱ - ۰۲۲۹۳۲۶۶ - دورنگار: ۰۲۲۹۳۲۶۶

صندوق پستی: ۷۱۴۵۵-۶۹۱ - وب سایت: www.shirazedc.co.ir - پست الکترونیک: info@shirazedc.co.ir