

۱۰- ضوابط اجرایی برنامه استفاده از مولدهای اضطراری/خودتامین

به منظور تشویق مشترکین دارای مولد اضطراری/خودتامین/ تزیق به شبکه جهت مشارکت در کنترل پیک بار شبکه سراسری برق ضوابط به شرح ذیل می باشد:

- ۱۰-۱ طول دوره همکاری از ابتدای خرداد ماه الی پانزدهم شهریور ماه است.
- ۱۰-۲ حداکثر ساعات مشارکت در این برنامه ۶۰۰ ساعت و در روزهای کاری هفته می باشد.
- تبصره ۴۲: مشارکت بیش از ۶۰۰ ساعت در صورت تأیید توانیر و با توجه به شرایط شبکه امکان پذیر خواهد بود.
- ۱۰-۳ ازمان مشارکت از ساعت ۱۲ الی ۱۸ و ۲۰ الی ۲۳ (ساعات اوج بار) و ساعت ۸ الی ۱۲ و ۱۸ الی ۲۰ (ساعات میان باری) می باشد.
- تبصره ۴۳: در صورت توافق توانیر برای تولید ۲۴ ساعته مولد، باقی ساعات کم باری محسوب شده و با نصف نرخ میان باری برق تولیدی خریداری خواهد شد.
- ۱۰-۴ پروفیل بار/ صورتحساب ۲ ماه قبل مشترک باید مورد بررسی قرار گرفته که مشخص شود مشترک برای همکاری با صنعت برق اقدام به راه اندازی مولد خود نموده است. این مستندات باید در صورت درخواست توانیر قابل ارائه باشد.
- ۱۰-۵ مشتری می تواند در این برنامه مشارکت نماید که دارای وسایل اندازه گیری مناسب برای ثبت انرژی روزانه تولیدی باشد.
- تبصره ۴۴: کنتور نصب شده بر روی مولد مشترک باید با ساعات تعیین شده در بند ۳-۱۰ تنظیم شوند.
- ۱۰-۶ در صورت تعدیل نرخ های گازوئیل و گاز توانیر مجاز است نرخ های جدول شماره «۲۹» را اصلاح و راساً به شرکت ها ابلاغ نماید.
- ۱۰-۷ پاداش مشارکت در این برنامه به ازای هر کیلووات ساعت تولید طبق جدول شماره «۲۹» برای مولدهای گازسوز خواهد بود.
- تبصره ۴۵: در صورتیکه مولد گازوئیل سوز باشد، نرخ های جدول شماره «۲۹» با ضریب ۱/۵ مورد محاسبه قرار می گیرد.

جدول شماره «۲۹»

مولدهای گازسوز

نرخ اوج بار	نرخ میان باری	
۱۰۰۰۰	۷۵۰۰	نرخ (ریال)

۱۰-۸ شرکت باید بلافاصله بعد از تبادل تفاهم نامه اطلاعات مشترک را در سامانه پیک بار وارد نموده و حداکثر ۱۰ روز بعد از اتمام همکاری بررسی نماید پروفیل بار روزهای همکاری در سامانه مدیریت پیک بار بارگذاری شده باشد و در صورت عدم وجود پروفیل بار در سامانه، اقدام لازم را بعمل آورد.

۱۰-۹ شرکت نسبت به هماهنگی و معرفی مشترک جهت تامین سوخت همکاری لازم را خواهد نمود.

۱۰-۱۰ افرم تفاهم نامه